

TEMPLARI SPA - Via C. Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD)

Data: 24/11/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE*(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)*

La sottoscritta società TEMPLARI S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.A – Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di caloreUNI EN 16147 ☐**III.G) Microcogeneratori**☐

Rappresentante legale: Ing. Gianluca Masiero

Firma.....



Templari S.p.A. Via C. Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 0498597400
Cod. Fisc. e Part. IVA: 04128520287
www.templari.com - info@templari.com

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

TEMPLARI SPA - Via C. Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD)

Data: 24/11/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Unità ARIA-ACQUA con inverter e Pn ≤ 35 kW						
SERIE	MODELLO	POTENZA	SCOP (35 °C)	SCOP (55 °C)	η _s (35 °C)	η _s (55 °C)
Kita	XS 7.5	7,5 kW	5,51	4,31	217,3	169,3
Kita	XS 9	9,00 Kw	5,07	4,03	200,0	158,2
Kita	SP 8	8,00 kW	5,61	4,09	221,5	160,7
Kita	SP 10	10,00 kW	5,75	4,20	226,8	165,1
Kita	SP 12	12,1 kW	5,44	4,05	214,6	158,9
Kita	MP 14	14 kW	5,19	3,76	204,7	147,5
Kita	MP 16	15,04 kW	5,13	3,76	202,1	147,4
Kita	MP 18	18,04 kW	5,38	4,18	212,3	164,1
Kita	MP 20	20 kW	5,25	4,12	206,9	161,6
Kita	LP 22	22 kW	5,18	3,94	203,8	154,4
Kita	LP 26	26,18 kW	5,51	4,15	217,0	162,9
Kita	LP 28	28,11 kW	5,46	4,14	215,6	162,3
Kita	LP 32	32,22 kW	5,22	4,00	205,8	157,0
Kita	LP 35	35 kW	5,20	4,03	204,9	158,1
Kita	LP PLUS 35	35 kW	5,71	4,17	225,3	163,8
Kita	LR 35	34,8 kW	5,03	3,79	198,1	148,8
Unità ARIA-ARIA con inverter e Pn ≤ 35 kW						
SERIE	MODELLO	POTENZA	SCOP (20 °C)		η _s (20 °C)	
Kita	AIR R32 VRF	34,8 kW	5,21		205,4	

Rappresentante legale: Ing. Gianluca Masiero

Firma.....


TEMPLARI
 Templari S.p.A. Via C. Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD)
 Tel. +39 0498597400
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 04128520287
 www.templari.com - info@templari.com